



**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
DELLA FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA**

**ALLEGATO MIT 02
ANAGRAFICA IMPIANTI**

Ottobre 2016

**Fondazione IDIS Città della Scienza
Settore Building**

ANAGRAFICA IMPIANTI - SCHEDA RIEPILOGATIVA					
MIT 02	SCH 00	Tipologia impianti a servizio			
Nome edificio	Piano	Destinazione d'uso	Produzione	Terminali	Note
A1	T	Teatro Galilei	Autonoma	Impianto VrV Daikin	
A3t	T	Officina dei piccoli	Autonomo GF Rhoss	Ventilconvettori	
B	T	Ristorante	UTA 7	Canalizzazioni	DISMESSO
C1	T	Sala Espositiva	Autonoma	Mono o multi split a parete di varie marche+gruppo frigo biglietteria	
C2	T	Shop+Sala Espositiva	Centrale termica	Ventilconvettori	
	1°	Uffici	Centrale termica	Ventilconvettori	
C3	T	Infermeria+Uffici	Centrale termica	Ventilconvettori	
	1°	Uffici	Centrale termica	Ventilconvettori	
C4	T	Server +Uffici	Autonoma	Condizionatori di precisione Montair + Monosplit Aermec + Fujitsu+Sanyo	
D		Corporea	Autonoma	Varie	NON ATTIVO
E	T	Laboratori	Autonoma	N° 4 Monosplit a pompa di calore Fujitsu	
F1	T	Guardiana	Caldaia a Gas	Radiatori	
F2	T	Area espositiva +spogliatoi	Autonoma	Split vari - Marca Vaillant (3 unità esterne e 5 interne)	
G	T	Da definire	Caldaia a Gas	Radiatori + Split	DISMESSO
H1		Sala Newton	UTA 4	Canalizzazioni	
		Bar	UTA 3	Canalizzazioni	
	1°	Uffici	Centrale termica/UTA2	Ventilconvettori+Aria Primaria	
	1°	Sala Saffo	UTA 1	Canalizzazioni/Diffusori	
	2°	Uffici	Centrale termica/UTA2	Ventilconvettori+Aria Primaria	
H2	3°	Uffici	Centrale termica/UTA2	Ventilconvettori+Aria Primaria	
	4°	Uffici	Centrale termica/UTA2/Autonomi	Ventilconvettori+Aria Primaria/Monosplit	
	5°	Sala Oppenheimer	Centrale termica/UTA2	Ventilconvettori+Aria Primaria	
H3A	T	Incubatori e galleria	Centrale termica/Autonomi	Ventilconvettori+Pavimento radiante+Monosplit	PAVIMENTO RADIANTE DISMESSO
	1°	Incubatori	Centrale termica	Ventilconvettori	
H3B	T	Uffici+Aulee+galleria	Centrale termica	Ventilconvettori	
	T	Galleria	Centrale termica	Unità autonome a pdc	
	T	Sala Averroè	UTA6	Canalizzazioni/Diffusori	
	T	Sala Archimede	UTA5	Canalizzazioni/Diffusori	
	1°	Uffici+Aulee	Centrale termica	Ventilconvettori	
H4t	T	Tendostruttura	Autonomo	Toyotomi	
Diocleziano	2°	Uffici	Autonoma	VRV Daikin	

ANAGRAFICA IMPIANTI - UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA (UTA)											
MIT 02	SCH 01	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	AREA TRATTATA	MARCA	MODELLO	NUMERO DI SERIE	ANNO DI COSTR.	Mandata Aria [m³/h]	Ripresa Aria [m³/h]	Note
UTA1		Centrale di trattamento aria	2° PIANO ed H2	Sala Saffo	NOVAIR	CTA/36	2010238	2002	4000	3600	
UTA2		Centrale di trattamento aria	2° PIANO ed H2	Uffici	NOVAIR	CTA/48	2010239	2002	4910	Non presente	
UTA3		Centrale di trattamento aria	Centrale Termica	Bar	NOVAIR	CTA/48	2010240	2002	6000	4470	
UTA4		Centrale di trattamento aria	Centrale Termica	Sala Newton	NOVAIR	CTA500	2010241	2002	55000	46000	
UTA5		Centrale di trattamento aria	Centrale Termica	H3B PT MOD 8 Sala Archimede	NOVAIR	CTA/48	2010242	2002	6000	5400	
UTA6		Centrale di trattamento aria	Centrale Termica	H3B PT MOD 7 Sala Averroè	NOVAIR	CTA/48	2010243	2002	6000	5400	
UTA7		Centrale di trattamento aria	Ristorante ed B	Ristorante	LORAN	CTL/30	3312 3332		3500		Dismesso

MIT 02	SCH 03	ANAGRAFICA IMPIANTI - CIRCOLATORI										ANNO DI COSTR.	DATO PIÙ SIGNIFICATIVO [PREVALENZA - PORTATA]	
IMPIANTO	SIGLA TAG	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	CIRCUITO	COMPONENTE	TIPO	MARCA COSTRUTTOR E	MODELLO	NUMERO DI SERIE					
IMPIANTI GENERALI	EP1													
IMPIANTI GENERALI	EP2		CENTRALE	POST RISCALDO LOTTO 2 E UTA1	POMPA GEMELLARE									
IMPIANTI GENERALI	EP3		CENTRALE	POST RISCALDO LOTTO 3	POMPA GEMELLARE									
IMPIANTI GENERALI	EP4													
IMPIANTI GENERALI	EP5-A	DisMESSO per perdita non trovata	CENTRALE	CIRCUITO CALDO LOTTO 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 80-7.5T	648117		2002	P = 14,5-10,7 m Q= 10-120 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP5-B	DisMESSO per perdita non trovata	CENTRALE	CIRCUITO CALDO LOTTO 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 80-7.5T	648116		2002	P = 14,5-10,7 m Q= 10-120 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP6-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO CALDO/FREDDO LOTTO 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN 50-7.5T	646096		2002	P = 31-18 m Q= 25-65 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP6-B	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO CALDO/FREDDO LOTTO 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN 50-7.5T	646095		2002	P = 31-18 m Q= 25-65 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP7-A	In funzione per la sola UTA1	CENTRALE	CIRCUITO UTA 1 - 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 50-2 T	646085		2002	P = 13-6 m Q= 10-35 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP7-B	In funzione per la sola UTA1	CENTRALE	CIRCUITO UTA 1 - 2	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 50-2 T	646084		2002	P = 13-6 m Q= 10-35 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP8-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO UTA 5 e 6	POMPA	Singola	CALPEDA	NM24 32/20BE						
IMPIANTI GENERALI	EP8-B	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO UTA 5 e 6	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 32-075T	648124		2002	P = 9,5-5,6 m Q= 1-12 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP9-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO UTA 3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 50-1 5T	648120		2002	P = 8-8,5 m Q= 10-35 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP9-B	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO UTA 3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 65-2 T	700120		2002			
IMPIANTI GENERALI	EP10-A	DisMESSO	CENTRALE	CIRCUITO SERPENTINE EDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 50-3 T	648119		2002	P = 16,5-10,5 m Q= 10-40 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP10-B	DisMESSO	CENTRALE	CIRCUITO SERPENTINE EDIFICIO H4	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 50-3 T	648118		2002	P = 16,5-10,5 m Q= 10-40 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP11-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN 65-10 T	648123		2002	P = 24-16 m Q= 50-110 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP11-B	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN 65-10 T	648122		2002	P = 24-16 m Q= 50-110 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP11-C	In funzione/riserva	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN 65-10 T	709826		2002	P = 24-16 m Q= 50-110 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP12-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 40-1 5T	646081		2002	P = 14-6,7 m Q= 2-25 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP12-B	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 40-1 5T	709827		2002	P = 14-6,7 m Q= 2-25 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP12-C	In funzione/riserva	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola	SALMSON ITALIA SRL	EN4 40-1 5T	646082		2002	P = 14-6,7 m Q= 2-25 mc/h		
IMPIANTI GENERALI	EP13-A	In funzione	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola					2002			
IMPIANTI GENERALI	EP13-B	In funzione/riserva	CENTRALE	CIRCUITO VENTILCONVETTORIEDIFICIO H3	POMPA	Singola					2002			

MIT 02	SCH 04	ANAGRAFICA IMPIANTI - VENTILCONVETTORI								
IMPIANTO	SIGLA TAG	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	DESTINAZIONE	MISURA cm	TIPO (Parete-Pavimento-Canalizzato)	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	QUANTITA'	NUMERO DI SERIE
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	1	90	Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	2		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	3		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	4		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	5		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	6		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	7		Parete	AIRWELL	VAN 5030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	8		Parete	AIRWELL	VAN 5020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	9		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	10		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	11		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	12		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	13		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A PT	14		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	1		Parete	AIRWELL	VAN 4030	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	2		Parete	AIRWELL	VAN 4020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	3		Parete	AIRWELL	VAN 4020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	4		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	5		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	6		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	7		Parete	AIRWELL	VAN 3020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	8		Parete	AIRWELL	VAN 3020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	9		Parete	AIRWELL	VAN 3020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	10		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	11		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	12		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3A P1	13		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	1		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	2		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	3		Parete	AIRWELL	VAN 6030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	4		Parete	AIRWELL	VAN 5030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	5		Parete	AIRWELL	VAN 5030	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	6		Parete	AIRWELL	VAN 6030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	7		Parete	AIRWELL	VAN 5020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	8		Parete	AIRWELL	VAN 6030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	9		Parete	AIRWELL	VAN 4020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B PT	10		Parete	AIRWELL	VAN 4020	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	1		Parete	AIRWELL	VAN 2020	2	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	2		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	3		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	4		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	5		Parete	AIRWELL	VAN 4030	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	6		Parete	AIRWELL	VAN 4020	2	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	7		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	8		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	9		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	10		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	11		Parete	AIRWELL	VAN 5030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	12		Parete	AIRWELL	VAN 5030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	13		Parete	AIRWELL	VAN 4030	4	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	14		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	15		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	16		Parete	AIRWELL	VAN 3020	3	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	17		Parete	AIRWELL	VAN 4020	2	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	18		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	19		Parete	AIRWELL	VAN 3020	1	
IMPIANTI GENERALI			H3B P1	20		Parete	AIRWELL	VAN 3020	2	
IMPIANTI GENERALI			H2 P1	1	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P1	2	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P1	3	110	Parete	AIRWELL	VAC A 40G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P1	4	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P1	5		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P2	1		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P2	2	90	Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P2	3		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P2	4		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P2	5		Parete	AIRWELL		1	bagni
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	1		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	2	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20 G	1	

MIT 02	SCH 04	ANAGRAFICA IMPIANTI - VENTILCONVETTORI								
IMPIANTO	SIGLA TAG	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	DESTINAZIONE	MISURA cm	TIPO (Parete-Pavimento-Canalizzato)	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	QUANTITA'	NUMERO DI SERIE
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	3		Parete	AIRWELL		1	90
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	4		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	5		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	6		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	7		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	8	90	Parete	AIRWELL	VAC A 40G	2	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	9		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	10		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	11	130	Parete	AIRWELL	VAC A 50 G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	12		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	13		Parete	AIRWELL		1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P3	14	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20 G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	1	110	Parete	AIRWELL	VAC A 40G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	2	110	Parete	AIRWELL	VAC A 40G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	3	130	Parete	AIRWELL	VAC A 50G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	4	130	Parete	AIRWELL	VAC A 50G	2	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	5	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	2	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	6	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	7	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	8	90	Parete	AIRWELL	VAC A 20G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P4	9	110	Parete	AIRWELL	VAC A 40G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P5	1	130	Parete	AIRWELL	VAC A 50G	1	
IMPIANTI GENERALI			H2 P5	2	130	Parete	AIRWELL	VAC A 50G	4	
IMPIANTI GENERALI			C1 PT						1	
IMPIANTI GENERALI			C1 PT						2	
IMPIANTI GENERALI			C2 PT						2	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						1	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						1	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						2	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						2	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						1	
IMPIANTI GENERALI			C2 P1						1	
IMPIANTI GENERALI			C3 PT						3	
IMPIANTI GENERALI			C3 P1						3	
IMPIANTI GENERALI			C4 PT						1	
IMPIANTI GENERALI			A3t	officina dei piccoli					15	

MIT 02	SCH 05	ANAGRAFICA IMPIANTI - SPLIT						
IMPIANTO	SIGLA TAG	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	DESTINAZIONE	TIPO (Parete-Pavimento-Canalizzato)	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			A1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C1					
IMPIANTI GENERALI			C4					

MIT 02	SCH 05	ANAGRAFICA IMPIANTI - SPLIT						
IMPIANTO	SIGLA TAG	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	DESTINAZIONE	TIPO (Parete-Pavimento-Canalizzato)	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	
IMPIANTI GENERALI			C4					
IMPIANTI GENERALI			C4					
IMPIANTI GENERALI			C4					
IMPIANTI GENERALI			C4					
IMPIANTI GENERALI			C4					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			diocleziano					
IMPIANTI GENERALI			E					
IMPIANTI GENERALI			E					
IMPIANTI GENERALI			E					
IMPIANTI GENERALI			E					
IMPIANTI GENERALI			F2					
IMPIANTI GENERALI			F2					
IMPIANTI GENERALI			F2					
IMPIANTI GENERALI			F2					
IMPIANTI GENERALI			F2					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			G					
IMPIANTI GENERALI			H1					
IMPIANTI GENERALI			H2 P4					
IMPIANTI GENERALI			H2 P4					
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				
IMPIANTI GENERALI			H4t	tendostruttura				

MIT 03	SCH 06	ANAGRAFICA IMPIANTI - CALDAIE					
IMPIANTO	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	NUMERO DI SERIE	ANNO DI COSTR.	Potenza Termica [W]
IMPIANTI GENERALI	Caldaia a gas metano	F1	BERETTA	MYNUTE 24 C,S,I,	1TCY4101038	ND	24,55
IMPIANTI GENERALI	Caldaia a gas metano	G					

MIT 02	SCH 06	ANAGRAFICA IMPIANTI - ESTRATTORI				
IMPIANTO	SISTEMA	POSIZIONE GEOGRAFICA	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	NUMERO DI SERIE	QUANTITA'
IMPIANTI GENERALI		C1 PT				10
IMPIANTI GENERALI		C2				2
IMPIANTI GENERALI		C3				2
IMPIANTI GENERALI		C4				1
IMPIANTI GENERALI		E				1
IMPIANTI GENERALI		F1				1
IMPIANTI GENERALI		H1				5
IMPIANTI GENERALI		H2 P1				2
IMPIANTI GENERALI		H2 P2				4
IMPIANTI GENERALI		H2 P3				6
IMPIANTI GENERALI		H2 P4				6
IMPIANTI GENERALI		H3A PT				16
IMPIANTI GENERALI		H3B P1				22
IMPIANTI GENERALI		H3B PT				16