

<b>RIEPILOGO CARICHI TERMICI</b>										
n° ambiente	Destinazione locale	Superficie (m²)	Volume (m³)	aria esterna ( m³/h )	Carico termico estivo				Dispersioni invernali	
					Qest ore 8.00 ( W )	Qest ore 12.00 ( W )	Qest ore 16.00 ( W )	qest ( W / m³ )	Qinv ( W )	qinv ( W / m³ )
1	SALA PROIEZIONI	242,0	2420,0	3 000	44 149	49 649	53 890	22,3	15 645	6,46
2	D.1.05 - ATRIO BIGLIETTERIA	75,0	562,5	0	7 879	17 281	21 002	37,3	19 169	34,08
3	D.1.16 - UFFICIO	26,9	88,8	0	3 182	3 174	2 971	35,8	809	9,11
4	D.1.15 - UFFICIO	13,3	43,9	0	2 003	1 539	1 471	45,6	502	11,43
5	D.1.14 - UFFICIO	18,4	60,7	0	2 337	1 949	1 835	38,5	639	10,53
<b>TOTALE</b>		<b>376</b>	<b>3 176</b>	<b>3 000</b>	<b>59 550</b>	<b>73 591</b>	<b>81 169</b>	<b>-</b>	<b>36 764</b>	<b>-</b>