



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA

ALLEGATO CDS MDA 02

ANAGRAFICA DISPOSITIVI

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi

STAZIONE POMPAGGIO

CIV	UBICAZIONE	COMPONENTE	TIPO	MARCA COSTRUTTORE	MODELLO	NUMERO DI SERIE	DATO PIÙ SIGNIFICATIVO [PREVALENZA - PORTATA]	ultimo controllo
57	Cavea	Elettropompa	Singola	SALMSON ITALIA SRL	NOA 100X80X20P	2196152	Qm3/h 45-12- Hm 38,5-50	ott-20
57	Cavea	Pompa pilota	Singola	SALMSON ITALIA SRL	15 BTC	601222995	Hmax m 53 Hmin m 40	ott-20
57	Cavea	Motopompa	Singola	SALMSON ITALIA SRL	NOA		Qm3/h 45-12- Hm 38,5-50	ott-20

ID	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	ubicazione	TIPO (Polvere, 6/12 kg)	MATRICOLO	ANNO COSTRUZIONE	data ultimo controllo	data ultima ispezione	data ultimo collaudo	data prossima collaudo	scad. tecnica PG 3 anni IES PG 12 anni IES	Scadenza collaudo IESPG PG 12 anni IES	SUPPORTO (si/no)	cartelle (si/no)	libretto (si/no)	Costruttore	Codice costruttore
1	1	67	104	A1	T	GALLIEO	P6	2578	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	Sanal	140
2	2	71	104	A1	T	GALLIEO	P30	53563	2004	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	Air Fire	064
3	3	69	104	A1	T	GALLIEO	P6	2701	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	Sanal	140
4	4	68	104	A1	T	GALLIEO	P6	2596	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	Sanal	140
5	5	118	104	A1	T	GALLIEO	P6	2674	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	Sanal	140
6	6	76	104	A1	T	CABELETT	P12	2282	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	MOBIAK	146
7	7	77	104	A1	T	CABELETT	P12	3298	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	MOBIAK	146
8	53	A53	104	A1	T	EX TEATRO GALLIEO	P6	3137	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
9	13	1	104	A31	T	deposito	P12	2294	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	MOBIAK	146
10	14	2	104	A31	T	spogliatoio	P6	2673	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
11	15	46	104	A31	T	deposito	P30	14	2013	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	MOBIAK	146
12	16	47	104	A31	T	deposito	P30	17	2013	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	MOBIAK	146
13	18	29	104	A31	T	garitta 104	P6	13573	2009	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	SACEP	047
14	30	122	104	accesso gar.	T	SPAZ. EST.	P6	32585	2008	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2021	no	no	no	SACEP	047
15	27	A42	104	C1	T		P5	101	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	START-FIRE	109
16	28	A40	104	C1	T	P. terra ricerca europea	K5	324	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
17	29	B7	104	C1	T	stecca C paleo mare	P6	2914	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
18	37	A47	104	C1	T	P. terra ex call center	P6	2871	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
19	38	44	104	C1	T	AREA WC - ACQUARIO STECCA C	K5	102517	2008	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	M.B. Srl	095
20	39	A43	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C	K5	274	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	M.B. Srl	095
21	40	A45	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C	K5	22	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
22	41	B8	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C	P6	6997	2013	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
23	42	A46	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C	K5	703	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	ITALO	094
24	43	88	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C	K5	2422	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
25	44	A7	104	C1	T	ACQUARIO STECCA C - Q. ELETTRICI	K5	662	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
26	45	121bis	104	C1	T	BIGLIETTERIA LATO STECCA C	K5	2433	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
27	46	89	104	C1	T	RETRO BIGLIETTERIA	K5	430	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
28	20	121	104	C2	1P	1° piano ex direzione	P6	2463	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2020	no	no	no	Sanal	140
29	19	116	104	C2	T	locale C2 shop P.T. Ingresso	P6	172640	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	Sanal	140
30	21	115	104	C2	T	locale tecnico shop	P6	175207	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	M.B. Srl	095
31	31	AA1	104	C2	T	porta a stecca C	P6	2866	2015	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	M.B. Srl	095
32	32	B6	104	C1	T	formiche stecca C	P6	2866	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
33	33	A39	104	C1	T	formiche stecca C	K5	204	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
34	34	A48	104	C1	T	formiche stecca C	K5	641	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	GI.Bi.	019
35	35	B5	104	C1	T	formiche stecca C	P6	2818	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
36	36	R2	104	C1	T	formiche stecca C	P6	172445	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	M.B. Srl	095
37	21	120	104	C3	1P	1° piano esterno esadole	P6	2916	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
38	24	119	104	C3	1P	UFFICIO NUVOLE	P6	2907	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
39	17	114	104	C3	T	1° piano ex terrazza paradiso	P6	2472	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
40	23	117	104	C3	T	ex infermeria casa insetti	P6	2766	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	M.B. Srl	095
41	25	A37	104	C4	T	P. terra sist. inform. Server	K5	880	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	M.B. Srl	095
42	26	A38	104	C4	T	P. terra sist. inform. Server	K5	292	2007	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
43	60	31	57	baracca	T	BARACCA	P6	2561	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	SANAL	140
44	61	26	57	baracca	T	BARACCA	P6	2574	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	SANAL	140
45	122	36	57	cavea	-1	centrale H	P6	172440	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	Sanal	140
46	123	37	57	cavea	-1	centrale H	P6	178630	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	Sanal	140
47	117	B2	57	cavea	-1	staz pomp	P6	2623	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
48	120	41	57	cavea	-1	GR.ELETT.	P12	2898	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	M.B. Srl	095
49	121	35	57	cavea	-1	corp. Atiro scale	P6	2420	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	Sanal	140
50	151	C37	57	D	1P	corporea antio ascensore	P6	3883	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	SANAL	140
51	152	C16	57	D	1P	corporea	P6	4562	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
52	153	C15	57	D	1P	corporea	P6	5199	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
53	154	C19	57	D	1P	corporea	P6	1298	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
54	155	C17	57	D	1P	corporea	P6	4457	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
55	168	PLA2	57	D	1PPL	Planetario	P6	5113	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
56	169	PLA1	57	D	1PPL	Planetario	P6	4841	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
57	147	C23	57	D	2P	corporea - scale	P6	4669	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
58	148	C22	57	D	2P	corporea est. Ascensore	P6	5040	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
59	149	C20	57	D	2P	corporea - vicino scala mobile	P6	3657	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094
60	150	C21	57	D	2P	corporea - quadri elettrici	P6	5189	2016	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	C.S.Q.	094

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi ESTINTORI

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi

ID	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	ubicazione	TPO (potenza, €/21kV)	MATRICOLA	ANNO COSTRUZIONE	data ultimo controllo	data ultima riciclaggio	data ultimo collaudo	prossimo controllo	scad. riciclaggio (5 anni)	Scadenza collaudo Ispres P6 12 anni MS	SUPPORTO (lit/neo)	carrello (lit/neo)	libretto (lit/neo)	Costruttore	Codice costruzione
61	141	C36	57	D	3P	corporea - montacarichi	P6	5607	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
62	142	C35	57	D	3P	corporea - corridoio	P6	1744	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
63	143	C34	57	D	3P	corporea - esterno WC	P6	1783	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	no	no	C5 Q	094
64	144	C33	57	D	3P	corporea - corridoio uffici	P6	5153	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
65	145	C32	57	D	3P	corporea est. Ascensore	P6	5153	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
66	146	C31	57	D	3P	corporea - scale	P6	1021	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
67	134	C28	57	D	4P	corporea - saloni	P6	5467	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
68	135	C26	57	D	4P	corporea - saloni	P6	2491	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
69	136	C26	57	D	4P	corporea - saloni	P6	5259	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
70	137	C24	57	D	4P	corporea - saloni	P6	5715	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
71	138	C25	57	D	4P	corporea - saloni	P6	4465	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
72	139	C25bis	57	D	4P	corporea - saloni	P6	2301	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	no	no	C5 Q	094
73	140	C27	57	D	4P	corporea - saloni	P6	4837	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
74	126	C40	57	D	5P	CORPOREA IMP. CONDIZIONAM.	P6	174020	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	2022	2029	no	no	no	C5 Q	094
75	127	C41	57	D	5P	CORPOREA IMP. CONDIZIONAM.	K5	13389	2016	set-20	set-20	mar-21	mar-21	2021	2026	si	si	no	C5 Q	094
76	128	C42	57	D	5P	CORPOREA IMP. CONDIZIONAM.	P6	5628	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
77	129	C43	57	D	5P	corporea loc. condizionamento	K5	13286	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
78	130	C44	57	D	5P	corporea loc. condizionamento	P6	5154	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
79	131	C45	57	D	5P	corporea loc. condizionamento	K5	13329	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
80	132	C38	57	D	5P	corporea loc. condizionamento	P6	5135	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
81	133	C39	57	D	5P	corporea loc. condizionamento	K5	12854	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
82	125	CE04	57	D	T	corporea interno CED	P6	1715	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
83	156	C2	57	D	T	corporea - area vigilanza	P6	3618	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
84	157	C3	57	D	T	corporea	P6	3971	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
85	158	C5	57	D	T	corporea	P6	5689	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
86	159	C7	57	D	T	corporea - vigilanza	P6	3603	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
87	160	C1	57	D	T	corporea - esterno ced	P6	5070	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
88	161	C11	57	D	T	corporea - esterno ced	P6	2097	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
89	162	C1	57	D	T	interno ced	P6	4917	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
90	163	C2	57	D	T	interno ced	P6	3609	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
91	164	C3	57	D	T	interno ced	K5	13317	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
92	165	C18	57	D	T	corporea - ing. Diglietteria	P6	333	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
93	166	178	57	D	T	corporea - ing. Diglietteria	K5	13312	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
94	167	C6	57	D	T	corporea	P6	614	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
95	170	C4	57	D	T	corp. Ascensore	P6	3532	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
96	171	1bis	57	D	T	scala mobile	P6	470	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
97	172	C48is	57	D	T	condizionamento	K5	12853	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
98	173	C14	57	D	T	corporea - shop	P6	5108	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
99	174	C18is	57	D	T	corporea - bar	P6	4902	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
100	175	C12	57	D	T	corporea - bar	P6	5112	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
101	176	C13	57	D	T	corporea - bar	P6	191	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
102	177	C10	57	D	T	corporea - corridoio bar	P6	5177	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
103	178	C8	57	D	T	corporea - corridoio bar	P6	129	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2022	2028	si	si	no	C5 Q	094
104	179	A/2	57	D	T	corporea - quadri elettrici	K5	13298	2016	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	2021	2022	si	si	no	C5 Q	094
105	55	A34	57	E	T	EDIFICIO E PABL LAB	P6	2912	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2022	2028	no	no	no	SANAL	140
106	56	73	57	E	T	EDIFICIO E PABL LAB	P6	2949	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2022	2028	no	no	no	SANAL	140
107	57	A35	57	E	T	EDIFICIO E PABL LAB	P12	2507	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	no	no	no	SANAL	140
108	58	A33	57	E	T	EDIFICIO E PABL LAB	P12	3060	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	no	no	no	MOBIAK	146
109	49	34	57	F1	IP	PORTINERIA F1 P.T.	P6	2443	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
110	47	33	57	F1	T	PORTINERIA F1 P.T.	P6	2905	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	M.B. Sfl	095
111	48	AA2	57	F1	T	PORTINERIA F1 P.T.	P6	172555	2017	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2029	2029	no	no	no	SANAL	140
112	50	31	57	F2	T	EX MAGAZZINO F2	P6	2462	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
113	51	30	57	F2	T	EX SPOGLIATOIO F2	P6	14012	2009	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2020	2021	no	no	no	STAR-FIRE	109
114	52	32	57	F2	T	EX SPOGLIATOIO F2	P6	13327	2009	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2020	2021	no	no	no	STAR-FIRE	109
115	59	A28	57	G	T	EDIFICIO G P.T.	P6	2494	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	no	no	no	SANAL	140
116	95	13	57	H1	T	1° PIANO SALA NEWTON	P6	3099	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
117	94	11	57	H1	IP	1° PIANO SALA NEWTON	P6	2950	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
118	95	10	57	H1	IP	1° PIANO SALA NEWTON	P6	17384	2017	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2023	2029	si	si	no	M.B. Sfl	095
119	80	21	57	H3B	T	1° P. UFFICIO BIC	P6	2885	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	no	no	no	SANAL	140
120	81	4	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	2582	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
121	82	5	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	2778	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
122	83	6	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	2717	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140
123	84	7	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	2595	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	2021	2027	si	si	no	SANAL	140

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi
ESTINTORI

ID	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	ubicazione	TIPO (liters, g/12 kg)	MATRICOLA	ANNO COSTRUZIONE	data ultimo controllo	data ultima ispezione	data ultimo collaudo	prossimo controllo	scadenza PG 3 anni IS	Scadenza PG 3 anni IS	SUPPORITO (l/ino)	canalicchi (l/ino)	libere (l/ino)	Costruttore	Codice costruttore
124	85	8	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	2705	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
125	86	9	57	H1	T	CAB. ELET. SALA NEWTON	P6	7480	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
126	87	1	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	172633	2014	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	M.B. Srl	095
127	88	3	57	H1	T	RETRO PALCO SALA NEWTON	P30	53559	2004	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	Air Fire	064
128	89	2	57	H1	T	RETRO PALCO SALA NEWTON	P30	53554	2004	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	Air Fire	064
129	124	124	57	H1	T	P. TERRA SX SALA NEWTON	P6	76633	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
130	91	15	57	H2	1P	3° PIANO SALA SAFFO	P6	2745	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
131	92	14	57	H2	1P	ESTERNO UFF. EVENTI	P6	2999	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
132	102	A16	57	H2	2P	ATRIO ASC.	P6	2798	2017	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
133	103	A15	57	H2	3P	ATRIO ASC.	P6	172385	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
134	101	20	57	H2	4P	ATRIO ASC.	P6	2861	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	M.B. Srl	095
135	100	19	57	H2	5P	SALA OPERAMERHER	P6	3023	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
136	74	A13	57	H2	T	P. TERRA Foyer INFERIORE	P6	79564	2010	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	set-21	2022	no	no	no	SANAL	140
137	90	A14	57	H2	T	P. TERRA Foyer INFERIORE	P6	2870	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
138	180	B3	57	H3a	pl	GALLERIA MODULO 5	P6	2826	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
139	62	A01	57	H3a	T	GALLERIA H3A P. TERRA	P6	112355	2011	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	140
140	63	A06	57	H3a	T	GALLERIA H3A P. TERRA	P6	6279	2013	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	ITALO	094
141	64	A05	57	H3a	T	P.T. GALLERIA H3A	P6	2413	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
142	65	A02	57	H3a	T	P.T. GALLERIA H3A	P6	112270	2011	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	SANAL	140
143	66	A03	57	H3a	T	P.T. GALLERIA H3A	P6	2746	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
144	67	A04	57	H3a	T	P.T. GALLERIA H3A	P6	2983	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
145	75	53	57	H3b	T	MAGAZZINO MOD. H3B P. T.	P12	2350	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
146	104	A17	57	H3b	1P	AULA E	K5	974	2007	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
147	105	A19	57	H3b	1P	AULA G	K5	819	2007	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
148	106	A18	57	H3b	1P	AULA F	K5	49852	2019	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
149	108	A18	57	H3b	1P	CAB. ELETTR. STELLA	K5	469	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
150	109	A26	57	H3b	1P	AULA H	K5	684	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
151	110	A27	57	H3b	1P	UFFICIO BIC	P6	2678	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
152	110	A23	57	H3b	1P	UFFICIO EXCD3	K5	61	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
153	111	A24	57	H3b	1P	ATELIER	K5	167	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
154	112	A25	57	H3b	1P	AULA A	K5	337	2007	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
155	113	38	57	H3b	1P	AULA B	K5	2951	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
156	114	A20	57	H3b	1P	AULA C	K5	931	2007	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
157	115	16	57	H3b	1P	AULA D	P6	2981	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
158	68	28	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	2767	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	GLBI.	095
159	69	27	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	2840	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
160	70	26	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	2917	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
161	71	25	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	2445	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
162	72	23	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	174004	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
163	73	24	57	H3b	T	P.T. GALLERIA H3B	P6	172558	2017	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	M.B. Srl	095
164	76	A49	57	H3A	T	P. TERRA H3A	P6	78512	2010	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	set-21	2023	si	si	no	M.B. Srl	095
165	77	A10	57	H3b	T	P. TERRA SALA BYTE H3B	P6	30665	2015	set-20	ott-19	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
166	78	21	57	H3b	T	P. TERRA H3B SALA AVENROE	P6	172496	2017	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
167	79	22	57	H3b	T	P. TERRA H3B SALA ARCHIMEDE	P6	172649	2017	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
168	116	B4	57	H3b	T	GALLERIA UFF. OFF.	P6	112068	2011	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	SANAL	140
169	96	54	57	H4t	T	tenda	P6	2528	2015	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	SANAL	140
170	97	45	57	H4t	T	tenda	P6	101746	2008	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2032	no	no	no	SANAL	140
171	98	30	57	H4t	T	tenda	P6	3002	2015	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
172	99	43	57	H4t	T	tenda	P6	102173	2008	set-20	ott-18	mar-21	mar-21	set-21	2027	si	si	no	SANAL	140
173	118	A12	57	CAVERA	-1	deposito	P6	112566	2011	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	M.B. Srl	095
174	119	A05	57	CAVERA	-1	SEB BODIP	P6	112191	2011	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2023	no	no	no	M.B. Srl	095
175	54	25	57	patk	T	GARITTA PANCREGGIO	P6	2707	2015	set-20	set-20	mar-21	mar-21	set-21	2027	no	no	no	SANAL	095

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi

IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI - RETE IDRANTI

ID	POS.	n. targa	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	Descrizione	UBICAZIONE	TIPO (UNI45/UNI70/attacco VVF/soprasuolo)	anno costruzion e	collaudo annuale	collaudo quinquennal e	Cassetta (incasso/esterna)	Dim lastra	data ultimo controllo
1	8	8	104	A1	T	est galilei	interno	UNI 45				incasso	32x53	set-20
2	10	10	104	A1	T	teatro	esterno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
3	17	48	104	A1	T	est tendostr		UNI 70 attacco VVF				no	no	set-20
4	14	88	104	B	T	ristorante	interno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
5	15	89	104	B	T	ristorante	interno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
6	16	90	104	B	T	ristorante	esterno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
7	3	3	104	C1	T	sala vuota	interno	UNI 45				incasso	33x40,5	set-20
8	4	4	104	C1	T	ingresso	interno	UNI 45				incasso	33x40,5	set-20
9	5	5	104	C1	T	acquari	interno	UNI 45				incasso	32x53	set-20
10	6	6	104	C1	T		interno	UNI 45				incasso	32x53	set-20
11	7	7	104	C1	T		interno	UNI 45				incasso	32x53	set-20
12	2	2	104	C2	T		interno	UNI 45				incasso	33x40,5	set-20
13	1	1	104	C3	T	Tempesta	interno	UNI 45				incasso	33x40,5	set-20
14	12	12	104	C3	T	est nuvole	esterno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
15	13	13	104	C3	T	int nuvole	interno	UNI 45				incasso	32x53	set-20
16	18	49	104	C3	T	via coroglio	interno	UNI 70 attacco VVF				no	no	set-20
17	11	11	104	C4	T	sist inf	interno	UNI 45				esterna	32x53	set-20
18	54	1	57	D	4P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
19	55	2	57	D	4P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
20	56	3	57	D	4P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
21	57	4	57	D	3P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
22	58	5	57	D	3P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
23	59	6	57	D	3P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
24	60	7	57	D	3P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
25	61	8	57	D	3P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
26	62	9	57	D	2P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
27	63	10	57	D	2P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
28	64	11	57	D	2P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
29	65	12	57	D	2P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
30	66	13	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
31	67	14	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
32	68	15	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
33	69	16	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
34	70	17	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
35	71	18	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
36	72	19	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
37	73	20	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
38	74	21	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
39	75	22	57	D	1P		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi

IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI - RETE IDRANTI

ID	POS.	n. targa	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	Descrizione	UBICAZIONE	TIPO (UNI45/UNI70/attacco VVF/soprassuolo)	anno costruzione	collaudo annuale	collaudo quinquennale	Cassetta (incasso/esterna)	Dim lastra	data ultimo controllo
40	76	23	57	D	1PPL		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
41	77	24	57	D	1PPL		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
42	78	25	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
43	79	26	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
44	80	27	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
45	81	28	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
46	82	29	57	D	T		interno	UNI 45				esterna	34x53	set-20
47	83	30	57	D	T	lato coroglio	esterno	UNI 70 soprassuolo				no	no	set-20
48	84	31	57	D	T	scala esterna	esterno	UNI 70 soprassuolo				no	no	set-20
49	85	32	57	D	T	scala esterna	esterno	UNI 70 attacco VVF				no	no	set-20
50	86	33	57	D	T	ing planetario	esterno	UNI 70 attacco VVF				no	no	set-20
51	87	34	57	D	T	bar planetario	esterno	UNI 70 soprassuolo				no	no	set-20
52	91	38	57	D	5P		esterno	UNI 45				esterno	no	set-20
53	19	14	57	E	T		interno	UNI 45				interna	32,5x53	set-20
54	20	15	57	E	T		interno	UNI 45				interna	32,5x53	set-20
55	52	47	57	est cavea	T	est archivio		UNI 70 idranti				interna	42x57	set-20
56	53	50	57	est cavea	T	loc tecnico		UNI 70 idranti				esterna	42x57	set-20
57	21	16	57	F2	T	ex falegnameria		UNI 45				interna	32,5x53	set-20
58	22	17	57	G	1P			UNI 45				interna	32,5x53	set-20
59	92	39	57	G	T			UNI 45				interna	32,5x53	set-20
60	90	37	57	G	T			UNI 70 attacco VVF				interna	32,5x53	set-20
61	39	34	57	H1	T			UNI 45				no	no	set-20
62	40	35	57	H1	T			UNI 45				interna	32x53	set-20
63	88	35	57	H1	T	piazza musica		UNI 70 attacco VVF				interna	32x53	set-20
64	41	36	57	H1	T			UNI 45				no	no	set-20
65	42	37	57	H1	T			UNI 45				interna	32x53	set-20
66	43	38	57	H1	1P			UNI 45				interna	32x53	set-20
67	44	39	57	H1	1P			UNI 45				interna	32x53	set-20
68	45	40	57	H1	1P			UNI 45				interna	32x53	set-20
69	51	46	57	H1	T	est foyer cavea		UNI 45				interna	32x53	set-20
70	37	32	57	H2	T			UNI 45				interna	32x53	set-20
71	38	33	57	H2	T			UNI 45				interna	32x53	set-20
72	46	41	57	H2	1P			UNI 45				interna	32x53	set-20
73	47	42	57	H2	2P			UNI 45				interna	32x53	set-20
74	48	43	57	H2	3P			UNI 45				interna	32x53	set-20
75	49	44	57	H2	4P			UNI 45				interna	32x53	set-20
76	50	45	57	H2	5P			UNI 45				interna	32x53	set-20
77	23	18	57	H3A	T			UNI 45				interna	32x53	set-20
78	24	19	57	H3A	T			UNI 45				interna	32x53	set-20

Allegato CDS MDA 02 Anagrafica dispositivi

IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI - RETE IDRANTI

ID	POS.	n. targa	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	Descrizione	UBICAZIONE	TIPO (UNI45/UNI70/attacco VVF/soprasuolo)	anno costruzioni	collaudo annuale	collaudo quinquennale	Cassetta (incasso/esterna)	Dim lastra	data ultimo controllo
79	25	20	57	H3A	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
80	26	21	57	H3A	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
81	27	22	57	H3A	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
82	28	23	57	H3A	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
83	89	36	57	H3A	T	lato monte	esterno	UNI 70 attacco VVF				interna	32x53	set-20
84	29	24	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
85	30	25	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
86	31	26	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
87	32	27	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
88	33	28	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
89	34	29	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
90	35	30	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20
91	36	31	57	H3B	T		interno	UNI 45				interna	32x53	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
1	2		1	CAB.ELETT.est	104	A1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
2	3		2	GALILEO est	104	A1	T	altoparlante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
3	7.1		3	SALA	104	A1	T	rivelatore lineare	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
4	8.1		4	CABINA	104	A1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
5	8.2		5	CABINA	104	A1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
6	8.3		6	CABINA	104	A1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
7	4		7	RIST.SALA	104	B	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
8	4		8	RIST.SALA	104	B	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
9	5		9	RIST.SALA	104	B	T	altoparlante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
10	6.10		10	CUCINA	104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
11	6.11		11		104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
12	6.12		12		104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
13	6.3		13	SALA	104	B	T	rivelatore lineare	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
14	6.4		14	CUCINA	104	B	T	rivelatore termico	SIEMENS-CT1145		set-20
15	6.5		15	CUCINA	104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
16	6.6		16	CUCINA	104	B	T	rivelatore termico	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
17	6.8		17	CUCINA	104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
18	6.9		18	CUCINA	104	B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
19	6		105	ESTERNO RIST	104	B	T	altoparlante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
20	7		19	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
21	9		20	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
22	9		21	MOSTRA	104	C1	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
23	10		22	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
24	10		23	MOSTRA	104	C1	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
25	11		24	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
26	11		25	MOSTRA	104	C1	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
27	12		26	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
28	12		27	MOSTRA	104	C1	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
29	13		28	MOSTRA	104	C1	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
30	13		29	MOSTRA	104	C1	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
31	138		30	MOSTRA	104	C1	T	sirena	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
32	2.1		31		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
33	2.10		32	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
34	2.11		33	VASCA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
35	2.12		34	LOC TEC	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
36	2.13		35	LOC TEC	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
37	2.14		36	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
38	2.15		37	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
39	2.16		38	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
40	2.17		39	EX UFFICI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
41	2.18		40	EX UFFICI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
42	2.19		41	EX UFFICI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
43	2.2		42	EX BIGL.	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
44	2.20		43	EX UFFICI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
45	2.21		44	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
46	2.22		45	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
47	2.23		46	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
48	2.26		47		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
49	2.27		48		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
50	2.28		49		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
51	2.29		50		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
52	2.3		51	INGR	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
53	2.30		52		104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
54	2.4		53	INGR	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
55	2.5		54	S.ACQUARI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
56	2.6		55	LOC TEC	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
57	2.7		56	S.ACQUARI	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
58	2.8		57	LOC TEC	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
59	2.9		58	SALA	104	C1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
60	136		59	INGRESSO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
61	136		60	INGRESSO	104	C2	1P	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
62	3.1		61	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
63	3.2		62	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
64	3.3		63	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
65	3.4		64	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
66	3.5		65	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
67	3.6		66	UFFICIO	104	C2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
68	8		67	MOSTRA	104	C2	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
69	8		68	MOSTRA	104	C2	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
70	15		69	INGRESSO est	104	C2	T	altoparlante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
71	137		70	INGRESSO	104	C2	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
72	137		71	INGRESSO	104	C2	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
73	2.31		72	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
74	2.32		73	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
75	2.33		74	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
76	2.34		75	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
77	2.35		76	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
78	2.36		77	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
79	2.37		78	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
80	2.38		79	EX SHOP	104	C2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
81	17		80	UFFICIO	104	C3	1P	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
82	17		81	UFFICIO	104	C3	1P	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
83	139		82	UFFICIO	104	C3	1P	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
84	139		83	UFFICIO	104	C3	1P	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
85	4.11		84	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
86	4.12		85	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
87	4.13		86	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
88	4.14		87	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
89	4.15		88	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
90	4.16		89	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
91	4.17		90	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
92	4.8		91	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
93	4.9		92	UFFICIO	104	C3	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
94	14		93	UFFICIO	104	C3	T	pulsante	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
95	14		94	UFFICIO	104	C3	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
96	4.1		95	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
97	4.2		96	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
98	4.3		97	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
99	4.4		98	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
100	4.6		99	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
101	4.7		100	UFFICIO	104	C3	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
102			101	UFFICIO	104	C4	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
103			102	UFFICIO	104	C4	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
104			103	SERVER	104	C4	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
105	16		104	INGRESSO	104	C4	T	targa	SIEMENS-CT1145	C2 pt	set-20
106	18		106	CAB.ELETT.	57	CAVEA	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
107	18		107	CAB.ELETT.	57	CAVEA	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
108	53		108	ING.CENT.IDR	57	CAVEA	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
109	53		109	ING.CENT.IDR	57	CAVEA	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
110	54		110	ING.CENT.IDR	57	CAVEA	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
111	54		111	ING.CENT.IDR	57	CAVEA	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
112	58		112	CAB.ELETT.	57	CAVEA	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
113	68		113	CAB.ELETT.	57	CAVEA	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
114	132		114	CAB.ELETT.	57	CAVEA	T	sirena	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
115	10.16		115	CENT.ANT	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
116	10.17		116	CENT.ANT	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
117	10.18		117	CENT.IDR	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
118	10.19		118	CENT.IDR	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
119	10.20		119	CENT.IDR	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
120	10.21		120	CENT.IDR	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
121	10.23		121	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
122	10.24		122	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
123	10.25		123	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
124	10.26		124	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
125	10.27		125	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
126	10.28		126	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
127	10.29		127	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
128	10.30		128	DEPOSITO	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
129	10.31		129	LOC.GR.EL	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
130	10.33		130	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
131	10.34		131	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
132	10.35		132	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
133	10.36		133	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
134	10.37		134	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
135	10.38		135	CAB.ELET	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
136	10.39		136	SALA COT.	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
137	10.40		137	CAB.ENEL	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
138	10.41		138	DEP.WC	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
139	10.42		139	DEP.WC	57	CAVEA	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
140	36		140		57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
141	36		141		57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
142	37		142		57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
143	37		143		57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
144	38		144		57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
145	38		145		57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
146	39		146		57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
147	39		147		57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
148	40		148		57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
149	40		149		57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
150	41		150	quad elet	57	D	1P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
151	41		151	quad elet	57	D	1P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
152	34		152		57	D	1PPL	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
153	34		153		57	D	1PPL	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
154	35		154		57	D	1PPL	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
155	35		155		57	D	1PPL	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
156	1		156	ATR.SCAL	57	D	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
157	2		157	INGR.ELEV	57	D	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
158	3		158	DEPOSITO	57	D	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
159	14		159	D-MUSEO	57	D	2P	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
160	15		160	INGR.ASC	57	D	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
161	42		161		57	D	2P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
162	42		162		57	D	2P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
163	43		163		57	D	2P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
164	43		164		57	D	2P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
165	44		165		57	D	2P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
166	44		166		57	D	2P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
167	13		167	WC-DISAB.	57	D	3P	allarme wc	Notifier AM 4000	D pt	set-20
168	17		168	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
169	18		169	CORRID.	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
170	19		170	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
171	20		171	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
172	21		172	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
173	22		173	CORRID.	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
174	23		174	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
175	24		175	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
176	25		176	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
177	26		177	CORRID.	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
178	27		178	CORRID.	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
179	28		179	ING.ASC	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
180	29		180	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
181	30		181	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
182	31		182	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
183	32		183	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
184	33		184	UFFICIO	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
185	34		185	CORRID.	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
186	35		186	SCALA	57	D	3P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
187	45		187	corridoio	57	D	3P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
188	45		188	corridoio	57	D	3P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
189	46		189	wc	57	D	3P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
190	46		190	wc	57	D	3P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
191	47		191		57	D	3P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
192	47		192		57	D	3P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
193	48		193		57	D	3P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
194	48		194		57	D	3P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
195	49		195		57	D	3P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
196	49		196		57	D	3P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
197	14		197	WC -DISAB.	57	D	4P	allarme wc	Notifier AM 4000	D pt	set-20
198	35		198	INGR.ASC	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
199	36		199	DEPOSITO	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
200	37		200	SALA	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
201	38		201	SALA	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
202	39		202	SALA	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
203	40		203	SALA	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
204	41		204	SALA	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
205	50		205		57	D	4P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
206	50		206		57	D	4P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
207	51		207		57	D	4P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
208	51		208		57	D	4P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
209	52		209		57	D	4P	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
210	52		210		57	D	4P	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
211			211	DEPOSITO	57	D	4P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
212	42		212	VAN.TEC	57	D	5P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
213	43		213	CENT.TERM	57	D	5P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
214	44		214	VAN.ASC	57	D	5P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
215	46		215	CENT.TERM	57	D	5P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
216	50		216	INGR.ASC	57	D	5P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
217	10		217	WC -DISAB.	57	D	T	allarme wc	Notifier AM 4000	D pt	set-20
218	11		218	WC -DISAB.	57	D	T	allarme wc	Notifier AM 4000	D pt	set-20
219	12		219	WC -DISAB.	57	D	T	allarme wc	Notifier AM 4000	D pt	set-20
220	24		220	CORRID	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
221	24		221	CORRID	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
222	25		222	Bar	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
223	25		223	Bar	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
224	26		224	ING.PLANET.	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
225	26		225	ING.PLANET.	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
226	27		226	ING.CED.	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
227	27		227	ING.CED.	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
228	28		228	CORRID	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
229	29		229	ING.BAGNI	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
230	29		230	ING.BAGNI	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
231	30		231	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
232	30		232	MOSTRA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
233	31		233	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
234	31		234	MOSTRA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
235	32		235	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
236	32		236	MOSTRA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
237	33		237	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
238	33		238	MOSTRA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
239	133		239	EST.BAR	57	D	T	sirena	Notifier AM 4000	D pt	set-20
240	134		240	INPIANT.TERMICO	57	D	T	sirena	Notifier AM 4000	D pt	set-20
241	135		241	EST.GUARDIANO	57	D	T	sirena	Notifier AM 4000	D pt	set-20
242			242	EST.ING.PLAN.	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
243			243	USCITA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
244			244	ING.LOC.TEC.	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
245			245	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
246			246	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
247			247	MOSTRA	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
248			248	USCITA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
249			249	ING.LOC.TEC.	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
250			250	MOSTRA	57	D	T	targa	Notifier AM 4000	D pt	set-20
251	19		357	esterno	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
252	20		358	est bar	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
253	21		359	esterno	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
254	22		360	esterno	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
255	23		361	retro esterno	57	D	T	pulsante	Notifier AM 4000	D pt	set-20
256	18		251	LOC.TECN	57	D CUPOL.	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
257	19		252	LOC.TECN	57	D CUPOL.	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
258	21		253	VAN.ASC	57	D CUPOL.	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
259	22		254	DEPOSITO	57	D CUPOL.	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
260	0		255	PLANET.	57	D CUPOL.	2P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
261	0		256	PLANET.	57	D CUPOL.	2P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
262	1		257	CORRID.	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
263	2		258	CORRID.	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
264	3		259	SHOP	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
265	4		260	SHOP	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
266	5		261	CORRID.	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
267	6		262	SHOP	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
268	7		263	ATRIO BAR	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
269	8		264	ATRIO BAR	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
270	9		265	LOC TEC	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
271	10		266	LOC TEC	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
272	11		267	LOC TERM	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
273	12		268	CED	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
274	13		269	CED	57	D CUPOL.	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
275	14		270	CED	57	D CUPOL.	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
276	15		271	CED	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
277	16		272	ING.CED	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
278	17		273	BAR	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
279	22		274	C.TERMIC.	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
280	no pian.		275	ING.PLAN	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
281	no pian.		276	ING.PLAN	57	D CUPOL.	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
282	0		277	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
283	0		278	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
284	1		279	ATRIO SC.	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
285	2		280	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
286	3		281	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
287	4		282	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
288	5		283	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
289	6		284	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
290	7		285	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
291	8		286	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
292	9		287	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
293	10		288	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
294	11		289	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
295	12		290	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
296	13		291	BIGLIETT.	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
297	15		292	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
298			293	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
299			294	MUSEO	57	D-MUSEO	1P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
300	0		295	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
301	0		296	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
302	0		297	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore lineare	Notifier AM 4000	D pt	set-20
303	5		298	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
304	6		299	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
305	7		300	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
306	8		301	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
307	9		302	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
308	10		303	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
309	11		304	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
310	12		305	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
311	13		306	MUSEO	57	D-MUSEO	2P	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
312	16		307	ING.ASC	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
313	17		308	LOC.TECN	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
314	18		309	ING.ELEV.	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
315	19		310	GUARDIA	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
316	20		311	GUARDIA	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
317	21		312	GUARDIA	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
318	22		313	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
319	23		314	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
320	24		315	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
321	25		316	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
322	26		317	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
323	27		318	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
324	28		319	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
325	29		320	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
326	30		321	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
327	31		322	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
328	32		323	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
329	33		324	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
330	34		325	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
331	38		326	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
332	39		327	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
333	40		328	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
334	41		329	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
335	42		330	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore sottopavimento	Notifier AM 4000	D pt	set-20
336	45		331	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
337	46		332	MUSEO	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
338	no pian.		333	LOC TEC	57	D-MUSEO	T	rivelatore puntuale	Notifier AM 4000	D pt	set-20
339	55		334	SALA CONF.	57	E	T	pulsante	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
340	55		335	SALA CONF.	57	E	T	targa	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
341	56		336	UFF.ING	57	E	T	pulsante	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
342	2.13		337	UFFICIO	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
343	2.15		338	UFFICIO	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
344	2.16		339	LABORAT	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
345	2.17		340	LABORAT	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
346	2.18		341	LABORAT	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
347	2.20		342	UFFICIO	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
348	2.21		343	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
349	2.22		344	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
350	2.23		345	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
351	2.24		346	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
352	2.25		347	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
353	2.26		348	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
354	2.27		349	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
355	2.28		350	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
356	2.29		351	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
357	2.30		352	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
358	2.31		353	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
359	2.32		354	SALA	57	E	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
360			355	SALA ROBOT	57	E	T	pulsante	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
361	1.10		362	UFFICIO	57	F1	1P	rivelatore sottopavimento	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
362	1.6		363	UFFICIO	57	F1	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
363	1.7		364	INGRESSO	57	F1	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
364	1.8		365	INGRESSO	57	F1	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
365	1.9		366	INGRESSO	57	F1	1P	rivelatore sottopavimento	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
366	1.1		367	CONTRO	57	F1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
367	1.2		368	INGRESSO	57	F1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
368	1.3		369	INGRESSO	57	F1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
369	1.5		370	INGRESSO	57	F1	T	rivelatore sottopavimento	SIEMENS-FC2020	F1 pt	set-20
370	57		371		57	F2	T	pulsante	da collegare		set-20
371			372	SALA	57	F2	T	rivelatore puntuale	da collegare		set-20
372			373	SALA	57	F2	T	rivelatore puntuale	da collegare		set-20
373			374	CUCINA	57	F2	T	rivelatore puntuale	da collegare		set-20
374			375	DEPOS.	57	F2	T	rivelatore puntuale	da collegare		set-20
375	59		376		57	G	1P	pulsante			set-20
376	59		377		57	G	1P	targa			set-20
377			378	UFFICIO	57	G	1P	rivelatore puntuale			set-20
378			379	UFFICIO	57	G	1P	rivelatore puntuale			set-20
379			380	UFFICIO	57	G	1P	rivelatore puntuale			set-20
380			381	UFFICIO	57	G	1P	rivelatore puntuale			set-20
381			382	UFFICIO	57	G	1P	rivelatore puntuale			set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
382			383	INGRES.	57	G	T	rivelatore puntuale			set-20
383			384	UFFICIO	57	G	T	rivelatore puntuale			set-20
384			385	UFFICIO	57	G	T	rivelatore puntuale			set-20
385			386	UFFICIO	57	G	T	rivelatore puntuale			set-20
386			387	UFFICIO	57	G	T	rivelatore puntuale			set-20
387	65		388	CORR.LAT.ILV.	57	H1	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
388	65		389	CORR.LAT.ILV.	57	H1	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
389	66		390	CORR.LAT.ILV.	57	H1	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
390	66		391	CORR.LAT.ILV.	57	H1	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
391	67		392	CORR.LAT.ANF.	57	H1	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
392	67		393	CORR.LAT.ANF.	57	H1	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
393			394	CORR.LAT.ANF.	57	H1	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
394			395	CORR.LAT.ANF.	57	H1	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
395	1		396	WC -DISAB.	57	H1	T	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
396	2		397	WC -DISAB.	57	H1	T	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
397	3		398	WC -DISAB.	57	H1	T	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
398	61		399	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
399	61		400	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
400	62		401	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
401	62		402	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
402	63		403	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
403	63		404	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
404	64		405	CORR.LAT.ANF.	57	H1	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
405	64		406	CORR.LAT.ILV.	57	H1	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
406	9.1		407	SALA 8.50	57	H1	T	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
407	9.10		408	CORR.GUA	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
408	9.11		409	CORR.GUA	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
409	9.12		410	CORR.GUA	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
410	9.13		411	CORR.GUA	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
411	9.17		412	CORR.DEP	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
412	9.18		413	CORR.DEP	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
413	9.19		414	CORR.DEP	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
414	9.2		415	SALA 8.50	57	H1	T	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
415	9.20		416	CORR.DEP	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
416	9.21		417	CORR.DEP	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
417	9.8		418	LOC TEC	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
418	9.9		419	CORR.GUA	57	H1	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
419			420	INGR.LAT.ILV.	57	H1	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
420			421	INGR.LAT.ILV.	57	H1	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
421	71		422	saffo	57	H2	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
422	71		423		57	H2	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
423	8.10		424	ATRIO DX	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
424	8.11		425	UFFICIO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
425	8.12		426	UFFICIO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
426	8.13		427	UFFICIO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
427	8.14		428	UFFICIO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
428	8.15		429	UFFICIO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
429	8.16		430	ING.ASC	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
430	8.5		431	SAFFO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
431	8.6		432	SAFFO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
432	8.7		433	SAFFO	57	H2	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
433	9		434	WC -DISAB.	57	H2	2P	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
434	72		435		57	H2	2P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
435	72		436		57	H2	2P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
436	8.17		437	CORRID.	57	H2	2P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
437	8.19		438	ING.ASC	57	H2	2P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
438	8		439	WC -DISAB.	57	H2	3P	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
439	73		440		57	H2	3P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
440	73		441		57	H2	3P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
441	8.21		442	ING.ASC	57	H2	3P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
442	8.22		443	CORRID.	57	H2	3P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
443	8.23		444	CORRID.	57	H2	3P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
444	8.24		445	SALA R.	57	H2	3P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
445	8.26		446	CORRID.	57	H2	3P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
446	7		447	WC -DISAB.	57	H2	4P	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
447	74		448		57	H2	4P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
448	74		449		57	H2	4P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
449	8.27		450	CORRID.	57	H2	4P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
450	8.28		451	CORRID.	57	H2	4P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
451	8.29		452	CORRID.	57	H2	4P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
452	8.30		453	ING.ASC	57	H2	4P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
453	75		454		57	H2	5P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
454	75		455		57	H2	5P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
455	8.32		456	ING.ASC	57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
456	8.33		457	CORRID.	57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
457	8.34		458	CORRID.	57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
458	8.35		459	CORRID.	57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
459			460		57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
460			461		57	H2	5P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
461	60		356	EST INGRESSO	57	H2	T	sirena	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
462	69		462		57	H2	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
463	69		463		57	H2	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
464	70		464		57	H2	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
465	70		465		57	H2	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
466	76		466		57	H2	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
467	76		467		57	H2	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
468	77		468		57	H2	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
469	77		469		57	H2	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
470	8.1		470	LOC.ASC	57	H2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
471	8.2		471	DEP.BAR	57	H2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
472	8.3		472	ING.ASC	57	H2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
473	8.4		473	FOYER	57	H2	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
474	80		474		57	H3A	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
475	80		475		57	H3A	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
476	81		476		57	H3A	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
477	81		477		57	H3A	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
478	82		478		57	H3A	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
479	82		479		57	H3A	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
480	83		480		57	H3A	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
481	83		481		57	H3A	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
482	4.01	4.01	482	LOC TEC	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
483	4.02	4.02	483	MOD.24	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
484	4.04	4.04	484	MOD.25	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
485	4.06	4.06	485	MOD.26	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
486	4.08	4.08	486	MOD.27	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
487	4.10	4.10	487	MOD.28	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
488	4.12	4.12	488	MOD.29	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
489	4.14	4.14	489	MOD.30	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
490	4.15	4.15	490	MOD.30	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
491	4.18		491	PASSAR.	57	H3A	1P	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
492	5.01	5.01	492	LOC TEC	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
493	5.02	5.02	493	MOD.31	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
494	5.04	5.04	494	MOD.32	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
495	5.06	5.06	495	MOD.33	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
496	5.07	5.07	496	MOD.34	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
497	5.08	5.08	497		57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
498	5.10	5.10	498	MOD.35	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
499	5.12	5.12	499	MOD.36	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
500	5.14	5.14	500	MOD.37	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
501	5.15	5.15	501	MOD.37	57	H3A	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
502	5.18		502	PASSAR.	57	H3A	1P	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
503	6		503	WC -DISAB.	57	H3A	T	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
504	78		504	galleria	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
505	78		505	galleria	57	H3A	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
506	79		506		57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
507	79		507		57	H3A	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
508	93	1.2	508	MOD.1	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
509	94		509	MOD.2	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
510	95		510	MOD.3	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
511	96		511	MOD.4	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
512	97		512	MOD.5	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
513	98		513	MOD.6	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
514	99		514	MOD.7	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
515	100		515	MOD.8	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
516	101		516	MOD.9	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
517	102		517	MOD.10	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
518	103		518	MOD.11	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
519	104		519	MOD.12	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
520	105		520	MOD.13	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
521	106		521	MOD.14	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
522	107		522	MOD.15	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
523	108		523	MOD.16	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
524	109		524	MOD.17	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
525	110		525	MOD.18	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
526	111		526	MOD.19	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
527	112		527	MOD.20	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
528	113		528	MOD.21	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
529	114		529	MOD.22	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
530	115		530	MOD.23	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
531	116		531	MOD.24	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
532	117		532	MOD.25	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
533	118		533	MOD.26	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
534	119		534	MOD.27	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
535	120		535	MOD.28	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
536	121		536	MOD.29	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
537	122		537	MOD.30	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
538	123		538	MOD.31	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
539	123		539	MOD.32	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
540	124		540	MOD.33	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
541	125		541	MOD.34	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
542	126		542	MOD.35	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
543	127		543	MOD.36	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
544	128		544	MOD.37	57	H3A	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
545	129		545	INGRESSO	57	H3A	T	sirena	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
546	130		546	USCITA	57	H3A	T	sirena	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
547	1.1	1.1	547	MOD.1	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
548	1.11	1.11	548	ZON.COM	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
549	1.12	1.12	549	MOD.6	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
550	1.14	1.14	550	MOD.7	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
551	1.16	1.16	551	MOD.8	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
552	1.18	1.18	552	MOD.9	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
553	1.20	1.20	553	MOD.10	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
554	1.22	1.22	554	MOD.11	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
555	1.23	1.23	555	MOD.11	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
556	1.24	1.24	556	MOD.11	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
557	1.25	1.25	557	MOD.11	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
558	1.3		558	MOD.2	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
559	1.5	1.5	559	MOD.3	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
560	1.7	1.7	560	MOD.4	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
561	1.9	1.9	561	MOD.5	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
562	2.01	2.01	562	MOD.22	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
563	2.03	2.03	563	MOD.21	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
564	2.05	2.05	564	MOD.20	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
565	2.07	2.07	565	MOD.19	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
566	2.09	2.09	566	MOD.18	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
567	2.14	2.14	567	MOD.16	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
568	2.16	2.16	568	MOD.15	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
569	2.18	2.18	569	MOD.14	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
570	2.20	2.20	570	MOD.13	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
571	2.22	2.22	571	MOD.12	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
572	2.23	2.23	572	MOD.12	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
573	2.24	2.24	573	MOD.12	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
574	2.25	2.25	574	MOD.12	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
575			575	MOD.2	57	H3A	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
576	86		576		57	H3B	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
577	86		577		57	H3B	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
578	87		578		57	H3B	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
579	87		579		57	H3B	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
580	88		580		57	H3B	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
581	88		581		57	H3B	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
582	89		582		57	H3B	1P	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
583	89		583		57	H3B	1P	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
584	6.13		584	LOC TEC	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
585	6.14		585	PASSAR.	57	H3B	1P	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
586	6.15		586	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
587	6.16		587	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
588	6.17		588	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
589	6.18		589	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
590	6.19		590	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
591	6.21		591	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
592	6.22		592	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
593	6.23		593	AULA H	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
594	6.24		594	AULA G	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
595	6.26		595	AULA F	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
596	6.27		596	AULA E	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
597	6.28		597	AULA E	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
598	7.14		598	LOC TEC	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
599	7.15		599	PASSAR.	57	H3B	1P	rivelatore lineare	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
600	7.16		600	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
601	7.17		601	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
602	7.18		602	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
603	7.19		603	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
604	7.20		604	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
605	7.22		605	UFFICIO	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
606	7.23		606	AULA A	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
607	7.24		607	AULA B	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
608	7.25		608	AULA C	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
609	7.26		609	AULA D	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
610	7.27		610	AULA E	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
611	7.28		611	AULA E	57	H3B	1P	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
612	5		612	WC-DISAB.	57	H3B	AMMEZ.	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
613	4		613	WC-DISAB.	57	H3B	T	allarme wc	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
614	84		614	galleria	57	H3B	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
615	84		615	galleria	57	H3B	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
616	85		616		57	H3B	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
617	85		617		57	H3B	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
618	90		618	archimed	57	H3B	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
619	90		619	archimed	57	H3B	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
620	91		620	averroe	57	H3B	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
621	91		621	averroe	57	H3B	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
622	92		622	averroe	57	H3B	T	pulsante	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
623	92		623	averroe	57	H3B	T	targa	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
624	131		624	INGRESSO	57	H3B	T	sirena	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
625	2.12		625	MOD.17	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
626	6.01		626	SALA-ARC	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
627	6.02		627	SALA-ARC	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
628	6.03		628	SALA-ARC	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
629	6.04		629	VICO	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
630	6.06		630	BACH	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
631	6.07		631	MONTES.	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
632	6.08		632	MONTES.	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
633	6.09		633	UFFICIO	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
634	6.10		634	UFFICIO	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
635	6.10		635	AULA 23	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
636	7.01		636	SALA.AVE	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
637	7.02		637	SALA.AVE	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

ID	N. PIANTA	ID Firebell	PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPOLOGIA	Modello Centrale	Ubicazione centrale	Ultimo controllo
638	7.03		638	SALA.AVE	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
639	7.04		639	IPPOC.	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
640	7.05		640	IPPOC.	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
641	7.06		641	VIVALDI	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
642	7.08		642	MODOTTI	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
643	7.09		643	MODOTTI	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
644	7.10		644	UFFICIO	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
645	7.11		645	UFFICIO	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
646	7.13		646	FAB.PICC	57	H3B	T	rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
647	10.1		647	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
648	10.11		648	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
649	10.12		649	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
650	10.13		650	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
651	10.15		651	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
652	10.2		652	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
653	10.3		653	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
654	10.5		654	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
655	10.6		655	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
656	10.7		656	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
657	10.8		657	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20
658	10.9		658	CUNIC.	57			rivelatore puntuale	SIEMENS-CS1140 CT11	H2 pt	set-20

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF	Vetro (si/no)	
1	1	104	A1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
2		104	A1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
3		104	A1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
4		104	A1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
5		104	A1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
6		104	A3t	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
7		104	A3t	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
8		104	A3t	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
9		104	A3t	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
10		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
11		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
12		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
13		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
14		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
15		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
16		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
17		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
18		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
19		104	C1	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	MOSTRA
20		104	C1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	MOSTRA
21		104	C1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	MOSTRA
22		104	C1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	MOSTRA
23		104	C1	T	REI 1 anta	no	MOSTRA
179		104	C2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
180		104	C2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
175		57	CAVEA	T	REI 2 ante	no	CABINA ELETT.
176		57	CAVEA	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	Loc. ldr
177		57	CAVEA	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	Loc. ldr
178		57	CAVEA	T	REI 2 ante	no	GR.ELETT

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF	Vetro (si/no)	
80		57	D	T	scorrevole 2 ante	si	Museo
80		57	D	T	scorrevole 2 ante	si	Planetario
80		57	D	T	scorrevole 2 ante	si	Planetario
24		57	D	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
25		57	D	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
26		57	D	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
27		57	D	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
28		57	D	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	
29		57	D	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
30		57	D	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
31		57	D	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
32		57	D	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	
33		57	D	T	REI 1 anta	no	
34		57	D	T	REI 1 anta	no	
35		57	D	T	REI 1 anta	no	
36		57	D	T	REI 1 anta	no	
37		57	D	T	REI 1 anta	no	
38		57	D	T	REI 1 anta	no	
39		57	D	T	REI 1 anta	no	
40		57	D	T	REI 1 anta	no	
41		57	D	T	REI 1 anta	no	
42		57	D	T	REI 1 anta	no	
43		57	D	T	REI 1 anta	no	
44		57	D	T	REI 1 anta	no	
45		57	D	T	REI 1 anta	no	
46		57	D	T	REI 2 ante	no	
47		57	D	T	REI 2 ante	no	
48		57	D	T	REI 2 ante	no	
49		57	D	T	REI 2 ante	no	

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF)	Vetro (si/no)	
80		57	D	1P	scorrevole 2 ante	si	Museo
80		57	D	1P	scorrevole 2 ante	si	Museo
50		57	D	1P	u.s. 1 anta con maniglione	no	
51		57	D	1P	u.s. 2 ante con maniglione	no	
52		57	D	1P	u.s. 2 ante con maniglione	no	
53		57	D	1P	REI 1 anta	no	
54		57	D	1P	REI 1 anta	no	
55		57	D	1P	REI 2 ante	no	
56		57	D	1P	REI 2 ante	no	
57		57	D	1P	REI 2 ante	no	
58		57	D	1PPL	u.s. 2 ante con maniglione	no	
59		57	D	1PPL	u.s. 2 ante con maniglione	no	
60		57	D	1PPL	REI 1 anta	no	
61		57	D	1PPL	REI 1 anta	no	
62		57	D	1PPL	REI 2 ante	no	
63		57	D	1PPL	REI 2 ante	no	
64		57	D	2P	REI 1 anta	no	
65		57	D	2P	REI 1 anta	no	
66		57	D	2P	REI 1 anta	no	
67		57	D	2P	REI 1 anta	no	
68		57	D	3P	REI 1 anta	no	
69		57	D	3P	REI 1 anta	no	
70		57	D	3P	REI 1 anta	no	
71		57	D	3P	REI 1 anta	no	
72		57	D	3P	REI 1 anta	no	
73		57	D	3P	REI 1 anta	no	
74		57	D	4P	u.s. 2 ante con maniglione	no	
75		57	D	4P	REI 1 anta	no	
76		57	D	4P	REI 1 anta	no	

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF	Vetro (si/no)	
77		57	D	4P	REI 1 anta	no	
78		57	D	5P	u.s. 1 anta con maniglione	no	
79		57	D	5P	REI 2 ante	no	
80		57	E	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
81		57	E	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
82		57	E	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
83		57	E	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
84		57	F2	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
85		57	F2	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
86		57	F2	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	
89		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	no	CORR.LAT.ANF.
90		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ANF.
91		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ANF.
92		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ANF.
93		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ANF.
94		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ILV.
95		57	H1	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	CORR.LAT.ILV.
96		57	H1	T	REI 2 ante	si	RETRO PALCO
97		57	H1	T	REI 2 ante	si	RETRO PALCO
98		57	H1	T	REI 2 ante	si	RETRO PALCO
99		57	H1	T	REI 2 ante	si	RETRO PALCO
100		57	H1	T	REI 1 anta	NO	INGR.LAT.ANF.
101		57	H1	T	portone TGF SCORR.	si	INGR.LAT.ILVA
102		57	H1	1P	u.s. 2 ante con maniglione	si	FOYER SUPER
103		57	H1	1P	u.s. 2 ante con maniglione	si	FOYER SUPER
104		57	H1	1P	u.s. 2 ante con maniglione	si	FOYER SUPER
105		57	H1	1P	REI 1 anta	no	INGR.LAT.ANF.
106		57	H1	1P	REI 1 anta	no	INGR.LAT.ANF.
107		57	H1	1P	REI 2 ante	si	INGR.LAT.ILVA

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF)	Vetro (si/no)	
109		57	H1	1P	REI 1 anta	no	INGR.LAT.ILVA
110		57	H1	1P	u.s. 1 anta con maniglione	si	FOYER SUPER
111		57	H1	1P	u.s. 1 anta con maniglione	si	FOYER SUPER
112		57	H1	1P	u.s. 1 anta con maniglione	si	FOYER SUPER
113		57	H1	1P	u.s. 1 anta con maniglione	si	FOYER SUPER
114		57	H2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
115		57	H2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
116		57	H2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
117		57	H2	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
118		57	H2	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	BAR
115		57	H2	T	REI 2 ante	si	INGRESS.INTERN.
116		57	H2	T	REI 2 ante	si	INGRESS.INTERN.
117		57	H2	T	REI 2 ante	si	INGRESS.INTERN.
118		57	H2	T	REI 2 ante	si	INGRESS.INTERN.
119		57	H3a	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
120		57	H3a	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
121		57	H3a	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
122		57	H3a	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
123		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.1
124		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.2
125		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.3
126		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.4
127		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.5
128		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.6
129		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.7
130		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.8
131		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.9
132		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.10
133		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.11

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF	Vetro (si/no)	
134		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.12
135		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.13
136		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.14
137		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.15
138		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.16
139		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.17
140		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.18
141		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.19
142		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.20
143		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.22
144		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.1
145		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.2
146		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.11
147		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.12
148		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.21
149		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.21
150		57	H3a	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.22
151		57	H3b	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	ARCHIMEDE
152		57	H3b	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	ARCHIMEDE
153		57	H3b	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	AVERROE
154		57	H3b	T	u.s. 1 anta con maniglione	si	AVERROE
155		57	H3b	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
156		57	H3b	T	u.s. 2 ante con maniglione	si	INGRESSO
157		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	LOGISTICA
158		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	LOGISTICA
159		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
160		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
161		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
162		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.

Allegato CDS MDA 02 Censimento componenti impianti

PORTE DI EMERGENZA

PROG.	POS.	CIVICO	EDIFICIO	PIANO	TIPO (US 1anta/US 2ante/REI 1 anta/REI 2 ante/Portone TGF)	Vetro (si/no)	
163		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
164		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
165		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MAGAZZINO
166		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MAGAZZINO
167		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.23
168		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	MOD.23
169		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
170		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
171		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
172		57	H3b	T	u.s. 2 ante senza maniglione	si	SALA CONFERENZ.
173		57	H3b	1P	REI 2 ante	si	INGRESSO
174		57	H3b	1P	REI 2 ante	si	INGRESSO
87		57	H4t	T	u.s. 1 anta con maniglione	no	tend. H4t
88		57	H4t	T	u.s. 1 anta con maniglione	no	tend. H4t

